

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района  
352430.Россия, Краснодарский край г.Курганинск, ул.Гастелло.33. тел.:8(86147) 3-15-43

**Предписание № 49/1/8  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад №34 города Курганинска*

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору № 49 от 26.03.2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» апреля 2018г. с 11 час. 00 мин до 12 часов 00 минут и «25» апреля 2018г. с 14 ч. 00 мин по 15 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка:

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №34 г. Курганинска», расположенного по адресу: г. Курганинск, ул. Матросова, 166.*

Заместителем главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору- подполковником внутренней службы Коваленко А.С., совместно с заведующей Кузьминой Т.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на установки пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре. Не соблюдаются требования нормативных документов по ПБ к системе ППЗ (провода и кабели АПС и СОУЭ проложены в горючем исполнении).	ППР РФ п. 61; ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.51 п.3; ст.83 п.1.	20.10.2018	
2.	Ковры в помещениях группы не закреплены к полу.	ППР РФ п. 39	20.10.2018	
3.	В здании детского сада не выполнено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	СНИП 21-01-97* п. 8.11	20.10.2018	
4.	Часть дверей лестничных клеток, в том числе из коридоров не оборудованы приспособлениями для samozакрывания.	п. 6.18* СНИП 21-01-97*, ППР РФ абз.2 п. 62;	20.10.2018	
5.	Ширина эвакуационных выходов из здания и горизонтальных путей эвакуации детского сада менее 1м,20см, высота входной группы северо-западного крыла менее 1,90 см, при этом расчет пожарного риска для здания не проведен.	СНИП 21-01-97* п. 6.15, п. 6.16 и 6.27, ППР РФ п.33; ст. 6 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008	20.10.2018	
6.	Двери эвакуационного выхода из младшей группы при открывании перекрывает основ-	ППР РФ п. 36 пп. «а»	20.10.2018	

	ные пути эвакуации.		
7.	Помещения надворных построек не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.	НПБ 110-03 таб.1 п.9. НПБ 104-03 табл.2 п.6	20.10.2018
8.	Неисправен пожарный водоем (протекает)	ППР РФ п. 55	20.10.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам.начальника ОПД и ПР Курганинского района



А.С. Коваленко

« 25 » апреля 2018 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ д/с №34

✓



Т.П. Кузьмина

« 25 » апреля 2018 г.