

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
Отдел надзорной деятельности Курганинского района  
352430, Россия, Краснодарский край г. Курганинск, ул. Гастелло, 33, тел.: 8(86147) 3-15-43

**Предписание № 85/1 /2  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад № 34 г. Курганинска**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 85 от 04 мая 2015 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» 05. 2015 года с 12 ч.00 мин. до 13ч.00 мин., «01» 06. 2015 года с 14 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, заместителем главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору, подполковником внутренней службы А.И. Алексеевым территорий и помещений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 г. Курганинска, расположенной по адресу Курганинский район г. Курганинск. ул. Матросова, 166

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ №34г. Курганинска Кузьминой Т.П.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационные лестницы (в количестве 6 штук) со 2-го этажа не соответствуют предъявляемым требованиям: - уклон более, чем 1:1 (высота лестниц – 4,7 м, длина проекции -3 м.); - ширина ступеней – 25 см (по факту- 13см); - высота ступеней более 22 см (по факту 26 см); - высота ограждений менее 1,2 м (по факту -0,88 м); - ширина марша лестницы менее 0,9 м (по факту 0,77 м);	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.30. ГОСТ Р 53254-2009 п.4.2.	27.05.2016	
2.	Настилы эвакуационных лестниц не выполнены	ГОСТ Р 53254-	27.05.2016	

	сплошными из рифленой стали. Ступени не выполнены из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали.	2009 п.4.6.		
--	---	-------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Курганинского района по пожарному надзору А.И. Алексеев  
«01» июня 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ №34 г.Курганинска Кузьмина Т.П.

«01» июня 2015 г.