

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района
352430, Россия, Краснодарский край г.Курганинск, ул.Гастелло,33, тел.:8(86147) 3-15-43

**Предписание № 168/1/6
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №34 города Курганинска

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору № 168 от 25.10.2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 минут до 12 часов 00 минут «22» октября 2018г. и с 09 ч. 00 минут до 10 ч. 00 минут «24» октября 2018г. проведена внеплановая выездная проверка:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №34 г. Курганинска», расположенного по адресу: г. Курганинск, ул. Матросова, 166, заместителем главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору- заместителем начальника ОНД и ПР Курганинского района подполковником внутренней службы Коваленко А.С.,

совместно с заведующей МАДОУ д/с №34 Кузьминой Татьяной Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на установки пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре. Не соблюдаются требования нормативных документов по ПБ к системе ППЗ (провода и кабели АПС и СОУЭ проложены в горячем исполнении).	ППР РФ п. 61; ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.51 п.3; ст.83 п.1.	20.10.2019	
2.	В здании детского сада не выполнено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	СНИП 21-01-97* п. 8.11	20.10.2019	
3.	Часть дверей лестничных клеток, в том числе из коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	п. 6.18* СНИП 21-01-97*, ППР РФ абз.2 п. 62;	20.10.2019	
4.	Ширина эвакуационных выходов из групповых комнат 2 этажа менее 80см, высота входной группы северо-западного крыла менее 1,90 см (расчет пожарного риска ИП Зинчук, в 2018 году).	СНИП 21-01-97* п. 6.15, п. 6.16 и 6.27, ППР РФ п.33; ст. 6 ч.1 ФЗ-123 от 22.07.2008	20.10.2019	
5.	Помещения надворных построек не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.	НПБ 110-03 таб.1 п.9, НПБ 104-03 табл.2 п.6	20.10.2019	

6.	Неисправен пожарный водоем (протекает)	ППР РФ п. 55	20.10.2019
----	----------------------------------------	--------------	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам.начальника ОНД и ПР Курганинского района

А.С. Коваленко

« 24 » октября 2018 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ д/с №34

Т.П. Кузьмина

« 24 » октября 2018 г.